



Ekhagens Båtklubb

Föreskrifter för elanvändning

Gäller fr.o.m. 2015-03-25

Styrelsen har upprättat dessa föreskrifter för elanvändning och hoppas detta kommer fungera tillfredsställande och inte missbrukas. I annat fall kommer vi bli tvungna att förse eluttagen med lås och särskilt elavtal måste upprättas med medlem för att få tillgången till elen. Då vi är en så pass liten båtklubb hoppas vi dock att detta ej skall behöva ske utan att det kommer fungera tillfredsställande.

På bryggan finns eluttag i de fyra belysningsstolparna med CEE-kontakter. För att kunna ansluta med vanliga jordade kontakter behöver man en adapter vilket man själv får tillhandahålla. Dessa uttag är avsedda för korttidsanvändning av t.ex. bormaskin, dammsugare eller batteriladdare.

1. Korttidsanvändning är fri för medlem. För längre eller regelbundet återkommande elanvändning krävs Styrelsens godkännande i förväg.
2. Av säkerhetsskäl får du inte lämna båten med inkoppling till eluttag utan tillsyn. Ingen inkoppling får ske mer än 3 dygn om inte detta i förväg är godkänt av hamnkaptens. Ifall sladdar finns anslutna utan tillsyn eller hamnkaptens godkännande kommer dessa kopplas ur omedelbart utan särskilt meddelande till båtägaren.
3. På grund av hög brandrisk är det förbjudet att koppla in elektriska värmeelement ombord vid Ekhagenbryggan.
4. Vid inkoppling som kräver hamnkaptens beslut erlägger medlemmen självkostnader för förbrukad el. Elmätare finns på varje stolpe och skall avläsas före och efter användandet för att sedan rapporteras till hamnkaptens.
5. Följande skall alltid kontrolleras innan utrustningen ansluts till eluttag:
 - Utrustningen är avsedd för 240V
 - Effekt max 2000W
 - Utrustningen är S-märkt
 - Utrustningen är jordad och godkänd att användas i skyddsjordat uttag
 - Kablar och kontakter är hela och rena
 - Kabelavlastningar är hela
 - Utrustningen fungerar korrekt

Tänk också på:

- Du befinner dej vid vatten. En felaktig utrustning kan medföra livsfara!
- Brandrisken vid arbeten på båt. (gnistbildning, värme)
- Efter avslutat arbete skall kabeln alltid tas bort